

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống PCCC tại 2 cơ sở của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. **Đơn vị yêu cầu báo giá:** Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

2. **Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:** Phòng Tổ chức - Hành chính; Số điện thoại: 02563. 847726.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

- Nhận qua email: viensrqn@impe-qn.org.vn.

4. **Thời hạn tiếp nhận báo giá:** Từ 14h00 ngày 17..tháng 10 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 22..tháng 10 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. **Thời hạn có hiệu lực của báo giá:** Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 17..tháng 10 năm 2025.

6. Hồ sơ báo giá gồm:

- Bảng báo giá nhà cung cấp dịch vụ.
- Catalog và các tài liệu khác liên quan của vật tư, thiết bị (nếu có).

II. Thông tin yêu cầu báo giá:

II. Thông tin yêu cầu báo giá:

1. Tên dịch vụ và nội dung yêu cầu cụ thể:

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu/ Xuất Xứ	Tính năng kỹ thuật/ Phạm vi công việc	Ghi chú
I Cơ sở 611B Nguyễn Thái Học - Phường Quy Nhơn Nam						
1	Máy bơm chữa cháy Diesel 40HP	cái	1	Parolli/ Lắp ráp tại Việt Nam	- Loại thiết bị: Máy bơm chữa cháy Diesel ly tâm trục ngang - Động cơ: Hyundai, Weifang, Sman - Công suất: 40HP - 30kW - Lưu lượng: 84 - 240 m³/h - Cột áp: 48.7 - 31.6 m - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
2	Tủ điện điều khiển bơm chữa cháy	tủ	1	Lắp ráp tại Việt Nam (LS Hàn Quốc)	- Điện áp vận hành: 3 pha, 380V/400V, 50Hz - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP42 hoặc IP54 - Phương thức Khởi động: Sao - Tam giác - Phương thức Điều khiển: Tự động và bằng tay - Linh kiện chính: Thiết bị đóng cắt của hãng LS (Hàn Quốc) hoặc tương đương - Chức năng Bảo vệ: Quá tải, ngắn mạch, mất pha, thấp/cao áp	Thay mới
3	Cuộn vòi chữa cháy (20m, có khớp nối) VJ50-20/16 + Cuộn vòi chữa cháy (10m, có khớp nối) VJ50-10/16	cuộn	20	Tomoken/ Nhật Bản, Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Chiều dài: 30m - Đường kính trong: D50 mm - Áp suất làm việc: ≥10 bar - Vật liệu vỏ ngoài: Sợi tổng hợp chịu lực (Polyester) đan chéo - Lớp tráng bên trong: PVC hoặc Cao su tổng hợp - Khớp nối: Nhôm (Gang/Đồng) - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới (mỗi cuộn gồm 20m+10m)
4	Lăng phun chữa cháy DN50	cái	7	Tomoken/ Nhật Bản, Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Kích thước đầu vào: DN50 mm - Đường kính miệng lăng: φ13 mm - Áp lực sử dụng: 7~16 bar - Tầm phun xa: ≥15 m - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
5	Bình chữa cháy bột MFZL4	bình	39	Dragon/ Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Chất chữa cháy: Bột khô ABC (NH4H2PO4; (NH4)2SO4) - Công suất chữa cháy: ≥2A.55B.C - Áp suất làm việc: 1.2~1.5 MPa - Khoảng cách phun: ≥4 m - Thời gian phun hiệu quả: ≥ 9 giây - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
6	Bình chữa cháy khí CO2 xách tay MT3	bình	39	Dragon/ Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Chất chữa cháy: Khí CO2 lỏng - Công suất chữa cháy: ≥34B - Khoảng cách phun: ≥2.5 m - Thời gian phun hiệu quả: ≥8 giây - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
7	Chuông báo cháy CM-FB6	cái	17	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp: DC-24V - Cường độ âm thanh: 90 dB	Thay mới

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu/ Xuất Xứ	Tính năng kỹ thuật/ Phạm vi công việc	Ghi chú
					- Đường kính chuông: 150 mm (6 inch) hoặc tương đương - Màu sắc: Đỏ - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	
8	Nút nhấn khẩn CM-FP1	cái	8	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp: DC-24V - Màu sắc/Vật liệu: Đỏ/Nhựa chịu nhiệt ABS - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
9	Đèn exit (đèn báo lối thoát hiểm) KT-650	cái	23	Kentom/ Lắp ráp tại Việt Nam	- Nguồn điện: AC-220V - Thời gian thấp sáng khẩn cấp: >2 giờ - Thời gian sạc đầy: 24 giờ - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
10	Đèn sự cố KT-403	cái	14	Kentom/ Lắp ráp tại Việt Nam	- Nguồn điện: AC-220V - Công suất tiêu thụ: 2 x 3W - Thời gian thấp sáng khẩn cấp: >2 giờ - Thời gian sạc đầy: 24 giờ - Thời gian thấp sáng khẩn cấp: >2h - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
11	Đèn báo cháy CM-FL1	cái	13	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp: 24V-DC - Dòng điện cho phép: 12 mA - Màu sắc: Đỏ - Cường độ sáng: >100 mcd - Cấu tạo/Lắp đặt: Có thể lắp âm hoặc nổi trên tường/trần - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
12	Đầu báo nhiệt CM-WS26L	cái	15	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp: 18V-30V DC - Dòng báo động: 100mA max, 24VDC - Nhiệt độ cố định: 70 độ C - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
13	Đầu báo khói CM-WT32L	cái	36	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp danh định: 24V DC - Điện áp hoạt động: 12V-30V DC - Thời gian báo (Phản hồi): 15s (Thời gian tối đa) - Nhiệt độ làm việc: -10°C~50 °C - Độ nhạy khói: 0.05~0.15 dB/m - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
14	Tủ chữa cháy vách tường (Tủ PCCC)	tủ	6	Việt Nam	- Kích thước: 600 x 400 x 200mm (Chiều cao x Chiều rộng x Chiều sâu) - Vật liệu: Thép cacbon (hoặc thép không gỉ) - Độ dày: 0,6 mm - Màu sắc: Đỏ (Sơn tĩnh điện) - Thiết kế: Có kính quan sát/ô mica phía trước	Thay mới
15	Bảng hướng dẫn PCCC (Bảng Mica PCCC)	cái	13	Việt Nam	- Chất liệu: Mica - Độ dày: 2 mm	Thay mới

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu/ Xuất Xứ	Tính năng kỹ thuật/ Phạm vi công việc	Ghi chú
16	Trung tâm báo cháy (20 kênh) CM-P1-20L	tủ	1	Chungmei/ Taiwan	- Số kênh: 20 kênh - Nguồn vào danh định: 220V AC/50Hz - Nguồn dự phòng: DC-24V - Pin dự phòng: Pin dự phòng - Kết nối: RS232 (hoặc tương đương) - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
17	Bình ắc quy CMF 80D26L/R	cái	2	Đồng Nai/ Việt Nam	- Điện áp danh định: 12V DC - Dung lượng: 70 Ah	Thay mới
18	Phụ kiện lắp đặt máy bơm chữa cháy Diesel mới		-			
	Van cổng DN100	cái	1	China/ Việt Nam	- Van cổng 2 chiều - Đường kính danh định: 100mm	Thay mới
	Van 1 chiều DN100	cái	1	China/ Việt Nam	- Van 1 chiều - Đường kính danh định: 100mm	Thay mới
	Khớp nối mềm DN100	cái	2	China/ Việt Nam	- Nối mềm cao su mặt bích - Đường kính danh định: 100mm	Thay mới
	Y lọc DN100	cái	1	China/ Việt Nam	- Van Y lọc - Đường kính danh định: 100mm	Thay mới
	Van chân DN100	cái	1	China/ Việt Nam	- Van chân (lupe) - Đường kính danh định: 100mm	Thay mới
	Co DN100	cái	2	China/ Việt Nam	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Kích thước danh định: 100mm	Thay mới
	Ống thép DN100 dày 3.2mm	m	6	China/ Việt Nam	- Vật liệu: Thép mạ kẽm - Độ dày thành ống: 3,2mm - Đường kính danh định: 100mm	Thay mới
19	Sửa chữa các thiết bị PCCC bị hư hỏng hiện có tại Viện (cơ sở 611B Nguyễn Thái Học - Phường Quy Nhơn Nam)		-			
	Máy bơm chữa cháy điện (không lên nước)	cái	1	Pentax/ Italy	- Kiểm tra, thay thế linh kiện (phốt, bạc đạn, cánh bơm...). Hiệu suất sau sửa chữa phải đạt $\geq 95\%$ thông số thiết kế.	Sửa chữa
	Đầu báo khói	cái	25	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra bo mạch/cảm biến. Vệ sinh, hiệu chuẩn độ nhạy.	Sửa chữa
	Đầu báo nhiệt	cái	10	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra bo mạch/cảm biến. Vệ sinh, hiệu chuẩn độ nhạy.	Sửa chữa
	Cáp điện CXV/Fr- 0.6/1kV 2x1.0 mm ²	m	350	Cadivi/ Việt Nam	- Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, chậm cháy (Fr) - Tiết diện: 1,0 mm ²	Thay mới
	Cáp điện CXV/Fr-	m	200	Cadivi/ Việt Nam	- Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, chậm cháy (Fr)	Thay mới

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu/ Xuất Xứ	Tính năng kỹ thuật/ Phạm vi công việc	Ghi chú
	0.6/1kV 2×1.5 mm ²				- Tiết diện: 1,5 mm ²	
20	Bảo dưỡng hệ thống PCCC hiện có tại Viện (cơ sở 611B Nguyễn Thái Học - Phường Quy Nhơn Nam)		-			
	Tủ báo cháy	tủ	2	Lắp ráp tại Việt Nam	- Kiểm tra nguồn AC/DC, ắc quy dự phòng. Vệ sinh, kiểm tra chức năng báo trễ và reset hệ thống	Bảo dưỡng
	Đầu báo cháy	cái	50	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra, vệ sinh từng đầu báo. Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra độ nhạy (Test khói)	Bảo dưỡng
	Đầu báo nhiệt	cái	25	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra, vệ sinh từng đầu báo. Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra độ nhạy (Test nhiệt)	Bảo dưỡng
	Bơm chữa cháy điện	cái	4	Pentax/ Italy	- Chạy thử thủ công và tự động (ít nhất 30 phút/bơm). Kiểm tra áp suất, dòng điện	Bảo dưỡng
	Bơm chữa cháy dầu N30	cái	1	Tesu/ Thái Lan	- Chạy thử. Kiểm tra dầu, nước làm mát, lọc, ắc quy khởi động	Bảo dưỡng
	Tủ chữa cháy vách tường	tủ	10	Lắp ráp tại Việt Nam	- Vệ sinh tủ. Kiểm tra van, vòi (đảm bảo không mục), lăng, niêm chì.	Bảo dưỡng
	Bình chữa cháy CO ₂	bình	20	Trung Quốc	- Kiểm tra trọng lượng, niêm chì, vệ sinh	Bảo dưỡng
	Bình chữa cháy ABC	bình	20	Trung Quốc	- Kiểm tra đồng hồ áp suất, niêm chì, vệ sinh	Bảo dưỡng
II Cơ sở Khu phố 8 - Phường Quy Nhơn Bắc						
1	Cuộn vòi chữa cháy (20m, có khớp nối) VJ50-20/16 + Cuộn vòi chữa cháy (10m, có khớp nối) VJ50-10/16	cuộn	13	Tomoken/ Nhật Bản, Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Chiều dài: 30m - Đường kính trong: D50 mm - Áp suất làm việc: ≥10 bar - Vật liệu vỏ ngoài: Sợi tổng hợp chịu lực (Polyester) đan chéo - Lớp tráng bên trong: PVC hoặc Cao su tổng hợp - Khớp nối: Nhôm (Gang/Đồng) - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới (mỗi cuộn gồm 20m+10m)
2	Lăng phun chữa cháy DN50	cái	3	Tomoken/ Nhật Bản, Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Kích thước đầu vào: DN50 mm - Đường kính miệng lăng: φ13 mm - Áp lực sử dụng: 7~16 bar - Tầm phun xa: ≥15 m - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
3	Bình chữa cháy bột MFZL4	bình	1	Dragon/ Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Chất chữa cháy: Bột khô ABC (NH ₄ H ₂ PO ₄ ; (NH ₄) ₂ SO ₄) - Công suất chữa cháy: ≥2A.55B.C - Áp suất làm việc: 1.2~1.5 MPa - Khoảng cách phun: ≥4 m - Thời gian phun hiệu quả: ≥ 9 giây - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu/ Xuất Xứ	Tính năng kỹ thuật/ Phạm vi công việc	Ghi chú
4	Bình chữa cháy khí CO2 xách tay MT3	bình	1	Dragon/ Việt Nam hoặc Trung Quốc	- Chất chữa cháy: Khí CO2 lỏng - Công suất chữa cháy: $\geq 34B$ - Khoảng cách phun: ≥ 2.5 m - Thời gian phun hiệu quả: ≥ 8 giây - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
5	Chuông báo cháy CM-FB6	cái	3	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp: DC-24V - Cường độ âm thanh: 90 dB - Đường kính chuông: 150 mm (6 inch) hoặc tương đương - Màu sắc: Đỏ	Thay mới
6	Đèn exit (đèn báo lối thoát hiểm) KT-650	cái	4	Kentom/ Lắp ráp tại Việt Nam	- Nguồn điện: AC-220V - Thời gian thấp sáng khẩn cấp: >2 giờ - Thời gian sạc đầy: 24 giờ - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
7	Đèn sự cố KT-403	cái	11	Kentom/ Lắp ráp tại Việt Nam	- Nguồn điện: AC-220V - Công suất tiêu thụ: $2 \times 3W$ - Thời gian thấp sáng khẩn cấp: >2 giờ - Thời gian sạc đầy: 24 giờ - Thời gian thấp sáng khẩn cấp: $>2h$ - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
8	Đèn báo cháy CM-FL1	cái	3	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp: 24V-DC - Dòng điện cho phép: 12 mA - Màu sắc: Đỏ - Cường độ sáng: >100 mcd - Cấu tạo/Lắp đặt: Có thể lắp âm hoặc nổi trên tường/trần - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
9	Đầu báo khói CM-WT32L	cái	6	Chungmei/ Taiwan	- Nguồn cung cấp danh định: 24V DC - Điện áp hoạt động: 12V-30V DC - Thời gian báo (Phản hồi): 15s (Thời gian tối đa) - Nhiệt độ làm việc: $-10^{\circ}C \sim 50^{\circ}C$ - Độ nhạy khói: $0.05 \sim 0.15$ dB/m - Có Tem kiểm định của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an)	Thay mới
10	Tủ chữa cháy vách tường (Tủ PCCC)	tủ	1	Việt Nam	- Kích thước: 600 x 400 x 200mm (Chiều cao x Chiều rộng x Chiều sâu) - Vật liệu: Thép cacbon (hoặc thép không gỉ) - Độ dày: 0,6 mm - Màu sắc: Đỏ (Sơn tĩnh điện) - Thiết kế: Có kính quan sát/ô mica phía trước	Thay mới
11	Bình ắc quy CMF 80D26L/R	cái	2	Đồng Nai/ Việt Nam	- Điện áp danh định: 12V DC - Dung lượng: 70 Ah	Thay mới
12	Sửa chữa các thiết bị PCCC bị hư hỏng hiện		-			

ÉT
RÚ
UN
HO

STT	Tên công việc	Đơn vị	Khối lượng	Nhãn hiệu/ Xuất Xứ	Tính năng kỹ thuật/ Phạm vi công việc	Ghi chú
	có tại Viện (cơ sở Khu phố 8 - Phường Quy Nhơn Bắc)					
	Máy bơm chữa cháy điện (không lên nước)	cái	1	Pentax/ Italy	- Kiểm tra, thay thế linh kiện (phốt, bạc đạn, cánh bơm...). Hiệu suất sau sửa chữa phải đạt $\geq 95\%$ thông số thiết kế.	Sửa chữa
	Máy bơm chữa cháy dầu N30 (không lên nước)	cái	2	Tesu/ Thái Lan	- Kiểm tra, thay thế linh kiện (phốt, bạc đạn, cánh bơm...). Hiệu suất sau sửa chữa phải đạt $\geq 95\%$ thông số thiết kế.	Sửa chữa
	Đầu báo khói	cái	15	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra bo mạch/cảm biến. Vệ sinh, hiệu chuẩn độ nhạy.	Sửa chữa
	Đầu báo nhiệt	cái	10	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra bo mạch/cảm biến. Vệ sinh, hiệu chuẩn độ nhạy.	Sửa chữa
	Cáp điện CXV/Fr-0.6/1kV 2x1.0 mm ²	m	300	Cadivi/ Việt Nam	- Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, chậm cháy (Fr) - Tiết diện: 1,0 mm ²	Thay mới
	Cáp điện CXV/Fr-0.6/1kV 2x1.5 mm ²	m	200	Cadivi/ Việt Nam	- Cáp điện lực 2 ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, chậm cháy (Fr) - Tiết diện: 1,5 mm ²	Thay mới
13	Bảo dưỡng hệ thống PCCC hiện có tại Viện (cơ sở Khu phố 8 - Phường Quy Nhơn Bắc)		-			
	Tủ báo cháy	tủ	1	Lắp ráp tại Việt Nam	- Kiểm tra nguồn AC/DC, ắc quy dự phòng. Vệ sinh, kiểm tra chức năng báo trễ và reset hệ thống	Bảo dưỡng
	Đầu báo cháy	cái	60	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra, vệ sinh từng đầu báo. Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra độ nhạy (Test khói)	Bảo dưỡng
	Đầu báo nhiệt	cái	20	Chungmei/ Tương đương	- Kiểm tra, vệ sinh từng đầu báo. Sử dụng dụng cụ chuyên dụng để kiểm tra độ nhạy (Test nhiệt)	Bảo dưỡng
	Bơm chữa cháy điện	cái	1	Pentax/ Italy	- Chạy thử thủ công và tự động (ít nhất 30 phút/bơm). Kiểm tra áp suất, dòng điện	Bảo dưỡng
	Bơm chữa cháy dầu N30	cái	2	Tesu/ Thái Lan	- Chạy thử. Kiểm tra dầu, nước làm mát, lọc, ắc quy khởi động	Bảo dưỡng
	Tủ chữa cháy vách tường	tủ	10	Lắp ráp tại Việt Nam	- Vệ sinh tủ. Kiểm tra van, vòi (đảm bảo không mục), lăng, niêm chì	Bảo dưỡng
	Bình chữa cháy CO ₂	bình	20	Trung Quốc	- Kiểm tra trọng lượng, niêm chì, vệ sinh	Bảo dưỡng
	Bình chữa cháy ABC	bình	20	Trung Quốc	- Kiểm tra đồng hồ áp suất, niêm chì, vệ sinh	Bảo dưỡng

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: Khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai và 611B Nguyễn Thái Học, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: ≤ 30 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

4. Yêu cầu khác: Giá dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng tại Viện và tất cả các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website của Viện (<http://www.impe-qn.org.vn>);
- Lưu VT, TC-HC.



Hồ Văn Hoàng

TE